

## B&W Adviesnota

<b>Onderwerp</b>	Aanwijzen installatieverantwoordelijke
<b>Zaaknummer</b>	Z24002432
<b>B&amp;W datum</b>	10 september 2024
<b>Naam steller</b>	Medewerker team Openbare Ruimte
<b>Teammanager</b>	Teammanager team Openbare Ruimte
<b>Portefeuillehouder</b>	Wim de Schryver

### Besproken met portefeuillehouder?

Ja, met Wim de Schryver op 2 september 2024

### Openbaarheid

Ja, met uitzondering van bijlagen

Reden: Economische of financiële belangen van de gemeente per direct.

### Bevoegd orgaan

B en W

N.v.t.

---

## Advies

1. Het bedrijf Nobralux BV te Schijndel aan te wijzen als installatieverantwoordelijke voor de elektrotechnische installaties in beheer van de gemeente Venray.
2. De bijgevoegde overeenkomst met Nobralux B.V. te ondertekenen.

## Inleiding

Volgens artikel 3.1 van de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) zorgt de werkgever voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers. In aanvulling daarop schrijft het Arbeidsomstandighedenbesluit (Arbobesluit) voor dat werkgevers een installatieverantwoordelijke moeten aanwijzen om de veiligheid van elektrotechnische installaties binnen de organisatie te waarborgen (artikelen 3.4 en 3.5). De installatieverantwoordelijke ondersteunt de gemeente bij de uitvoering van haar elektrotechnische bedrijfsvoering. De ondersteuning ziet onder meer op de veiligheid van elektrotechnische installaties en het bedienen van werken aan deze installaties door werknemers van de gemeente.

De gemeente Venray is eigenaar van en beheert diverse elektrotechnische installaties zoals openbare verlichting, markt- en evenementenkasten, riool- en pompgemalen, centrumafsluiting, parkeerautomaten, slagbomen en gebouwen (gemeentehuis, Jerusalem, bibliotheek, parkeergarage, etc.).

Na een zorgvuldige selectieprocedure is Nobralux BV voorgedragen als installatieverantwoordelijke voor onze organisatie, vanwege hun expertise en ervaring op het gebied van installatiebeheer en veiligheid.

Om deze aanwijzing formeel te bekrachtigen, dient de bijgevoegde overeenkomst met Nobralux BV te worden ondertekend door het college van burgemeester en wethouders.

## **Beoogd resultaat**

Met dit besluit streven we de volgende resultaten na:

- Het waarborgen van de veiligheid van elektrotechnische installaties binnen onze organisatie.
- Het formeel aanstellen van Nobralux BV als installatieverantwoordelijke van onze elektrotechnische installaties.
- Het naleven van de wettelijke verplichtingen zoals omschreven in de artikelen 3.4 en 3.5 van het Arbobesluit.

## **Argumenten**

- 1.1 Wettelijke verplichting:* Artikelen 3.4 en 3.5 van het Arbobesluit verplicht iedere werkgever tot het aanwijzen van een installatieverantwoordelijke die verantwoordelijk is voor de veilige werking van elektrotechnische installaties. Nobralux BV voldoet aan de eisen die aan deze functie worden gesteld.
  - 1.2 Deskundigheid en ervaring:* Nobralux BV heeft ruime ervaring in het beheer van elektrotechnische installaties en beschikt over alle vereiste certificeringen, zoals NEN 3140, die nodig zijn om deze taken veilig en verantwoord uit te voeren.
  - 1.3 Duurzame samenwerking:* Door een ervaren externe partij als Nobralux BV in te schakelen, wordt de veiligheid en continuïteit van onze installaties gegarandeerd zonder de noodzaak om intern te investeren in extra personeelscapaciteit of specialistische opleidingen.
- 2 Rechtsgeldige vertegenwoordiging:* De gemeente Venray wordt in dezen rechtens vertegenwoordigd door haar college van burgemeester en wethouders. Ondertekening dient zodoende te geschieden door de burgemeester en de secretaris.

## **Kanttekeningen of risico's**

- 1.1 Afhankelijkheid van een externe partij:* Door het aanwijzen van een externe partij als Nobralux BV zijn we afhankelijk van hun aanwijzingen bij het uitvoeren van het beheer van onze elektrotechnische installaties. Hierover zijn echter duidelijke afspraken vastgelegd in de overeenkomst.
- 1.2 Risico bij niet-naleving:* Mocht Nobralux BV niet voldoen aan de overeengekomen verplichtingen, kan dit leiden tot veiligheidsrisico's of zelfs juridische gevolgen voor de organisatie. De contractvoorwaarden bieden echter voldoende waarborgen voor kwaliteitscontrole en naleving van de afspraken.

## **Communicatie**

Na de ondertekening van de overeenkomst worden de betrokken afdelingen en medewerkers binnen de organisatie geïnformeerd over de aanwijzing van Nobralux BV als installatieverantwoordelijke. Nobralux BV neemt direct contact op met de technisch beheerder om de nodige inspecties, onderhoud en veiligheidsmaatregelen te coördineren.

## **Financiële gevolgen**

De aanstelling van Nobralux BV brengt kosten met zich mee voor het beheer, onderhoud en inspecties van de elektrotechnische installaties. De financiële impact van deze samenwerking is echter begroot en opgenomen in de bestaande onderhouds- en veiligheidsbudgetten. Er zijn op dit moment geen extra kosten te verwachten buiten de lopende contracten.

## **Vervolgtraject besluitvorming**

Na goedkeuring van dit voorstel door het college en ondertekening van de overeenkomst door de burgemeester en de secretaris, treedt Nobralux BV formeel op als installatieverantwoordelijke. De Beheerder Technische Installaties van afdeling Openbare Ruimte coördineert vervolgens de implementatie en contacten met Nobralux BV.

## **Evaluatie**

De samenwerking met Nobralux BV wordt jaarlijks geëvalueerd op basis van de uitvoering van hun taken en de naleving van veiligheidsnormen. Eventuele gebreken of verbeterpunten worden in de jaarlijkse evaluatie meegenomen, zodat tijdig kan worden bijgestuurd.

## **Bijlagen**

1. Overeenkomst met Nobralux BV voor de aanwijzing als installatieverantwoordelijke

## **Naslagwerk**

- Arbowet artikel 3.1
- Arbobesluit artikelen 3.4 en 3.5
- NEN 3140-norm